

Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten – Mittelspannung (vom Kunden auszufüllen)



Anschlussstelle / -adresse			
Straße und Hausnummer		Flurstück-Nr.	
Postleitzahl	Ort	Stadtgebiet Landsberg am Lech	
Gemarkung			
Anlagenbetreiber		Anlagenerrichter / Elektrofachbetrieb	
Name, Vorname bzw. Firmenname		Name, Vorname bzw. Firmenname	
Straße und Hausnummer		Straße und Hausnummer	
Postleitzahl	Ort	Postleitzahl	Ort
Telefon / Mobil		Telefon / Mobil	
E-Mail		E-Mail	

Erzeugungseinheit (Typenbezeichnung)							
Einspeiseleistung:		kW		Art:			
Einheiten-Zertifikat		Nummer: _____					
Entkuppungsschutz							
Wirkung der Entkuppungsschutzeinrichtung auf:			<input type="checkbox"/> MS-Schalter		<input type="checkbox"/> NS-Schalter		
Überprüfung der Einstellwerte							
Vorhandene Schutzfunktionen:		Einstellwert (Soll)		Einstellwert (Ist)		Werrichtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle
<input type="checkbox"/> Frequenzsteigerungsschutz f>		Hz	ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Frequenzrückgangsschutz f<		Hz	ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz U>>		V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz U<		V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz U<<		V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TF-Sperren							
In der Anschlusszusage gefordert		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> MS
Eingebaut						<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Prüfprotokoll liegt vor						<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3) als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.
Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß DGUV Vorschrift 3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungseinheit erfolgte am:	
--	--

Anlagenbetreiber		Anlagenerrichter / Elektrofachbetrieb	
Datum	Unterschrift / Firmenstempel	Datum	Unterschrift / Firmenstempel