

Veröffentlichungspflichten gemäß StromNZV & StromNEV



STADTWERKE
LANDSBERG

Netzdaten für das Jahr:

2012

gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV				
	Summe	MS	Umsp. MS/NS	NS
Stromkreislänge von Freileitungen (km)	2,1	1,2	-	0,9
Stromkreislänge von Kabeln (km)	342,2	87,5	-	254,7
Installierte Leistung der Umspannebene (kVA)	46.870	-	46.870	-
Entnommene Jahresarbeit der Kunden (kWh)	-	154.668.969	92.881.605	83.658.912
Anzahl der Entnahmestellen (Kunden)	15.713	27	20	15.666
Einwohnerzahl im Netzgebiet	26.009			
versorgte Fläche (km ²)	10,05			
geographische Fläche (km ²)	32,81			

gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV				
	Summe	MS	Umsp. MS/NS	NS
Jahreshöchstlast (kW)	29.425	28.868	17.544	16.253
Menge der Verlustenergie (kWh)	3.680.189	773.345	743.053	2.163.791
Summenlast der Netzverluste (KW)	665	289	140	244
Höhe der Durchschnittsverluste (%)	2,38%	0,50%	0,80%	2,59%
Durchschnittliche Beschaffungskosten (ct/kWh)	5,80			
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (kW)	-			15.744
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden (kW)	-			16.267
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene (kW)	-	29.148	-	-
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (kWh)	141.031.500	141.031.500	-	-
Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene (kWh)	14.832.799	2.325.741	529.198	11.977.860

Stand: 31.12.2012

gemäß § 15 Abs. 5 StromNZV	
Netzengpass (aktueller Status)	61,75 kW in Richtung des vorgelagerten Netzes bis Juni 2012 13 kW in Richtung des vorgelagerten Netzes bis April/Mai 2012