



Veröffentlichungspflichten gemäß StromNZV & StromNEV

Netzdaten für das Jahr:

2013

gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV				
	Summe	MS	Umsp. MS/NS	NS
Stromkreislänge von Freileitungen (km)	1,82	1,17	-	0,65
Stromkreislänge von Kabeln (km)	357,63	89,13	-	268,50
Installierte Leistung der Umspannebene (kVA)	54.900	-	54.900	-
Entnommene Jahresarbeit der Kunden (kWh)	-	156.636.101	90.636.161	81.797.180
Anzahl der Entnahmestellen (Kunden)	15.767	28	22	15.717
Einwohnerzahl im Netzgebiet	26.246			
versorgte Fläche (km ²)	9,40			
geographische Fläche (km ²)	32,81			

gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV				
	Summe	MS	Umsp. MS/NS	NS
Jahreshöchstlast (kW)	29.157	12.894	2.397	16.272
Menge der Verlustenergie (kWh)	2.627.301	783.181	725.089	1.119.031
Summenlast der Netzverluste (KW)	649			
Höhe der Durchschnittsverluste (%)	1,68%	0,50%	0,80%	1,37%
Durchschnittliche Beschaffungskosten (ct/kWh)	5,30			
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (kW)	-			11.676
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden (kW)	-			11.509
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene (kW)	-	32.104	-	-
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (kWh)	142.360.608	142.360.608	-	-
Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene (kWh)	16.869.177	3.027.945	3.763.294	10.077.938

Stand: 31.12.2013

gemäß § 15 Abs. 5 StromNZV	
Netzengpass (aktueller Status)	