

Veröffentlichungspflichten gemäß StromNZV & StromNEV



STADTWERKE
LANDSBERG

Netzdaten für das Jahr:

2015

| gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV | | | | |
|--|-------------|------------|----------------|------------|
| | Summe | MS | Umsp. MS/NS | NS |
| Stromkreislänge von Freileitungen (km) | 2,05 | 1,36 | - | 0,69 |
| Stromkreislänge von Kabeln (km) | 363,14 | 89,45 | - | 273,69 |
| Installierte Leistung der Umspannebene (kVA) | 55.110 | - | 55.110 | - |
| Entnommene Jahresarbeit der Kunden (kWh) | 159.708.572 | 73.169.284 | 23.294.883 | 63.244.405 |
| Anzahl der Entnahmestellen (Kunden) | 15.915 | 29 | 14 | 15.872 |
| Einwohnerzahl im Netzgebiet | 26.875 | | | |
| versorgte Fläche (km ²) | 9,53 | | | |
| geographische Fläche (km ²) | 32,81 | | | |

| gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV | | | | |
|--|-------------|------------|----------------|------------|
| | Summe | MS | Umsp. MS/NS | NS |
| Jahreshöchstlast (kW) | 30.874 | 14.701 | 2.256 | 15.178 |
| Menge der Verlustenergie (kWh) | 2.754.555 | 365.846 | 186.359 | 2.202.350 |
| Summenlast der Netzverluste (KW) | 518 | - | - | - |
| Höhe der Durchschnittsverluste (%) | 1,72% | 0,50% | 0,80% | 3,48% |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten (ct/kWh) | 3,80 | - | - | - |
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (kW) | 10.828 | - | - | 10.828 |
| Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden (kW) | 11.337 | - | - | 11.337 |
| Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene (kW) | 29.626 | 29.626 | - | - |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (kWh) | 139.732.476 | 69.116.190 | 19.029.329 | 51.586.958 |
| Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene (kWh) | 19.976.095 | 4.053.094 | 4.265.555 | 11.657.447 |

Stand: 31.12.2015

| gemäß § 15 Abs. 5 StromNZV | |
|--------------------------------|--|
| Netzengpass (aktueller Status) | |