

BESCHEINIGUNG

zu den Emissionsfaktoren

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärme "Mittelschule Landsberg Weststadt"

Betreiber

Stadtwerke Landsberg KU

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Emissionskennzahlen:

	FW 309-1	CO2KostAufG
KWK- Allokationsmethode	Stromgutschrift	Finnisch
Brennstoffvorkette & CO ₂ -Äquivalente	enthalten	nicht enthalten
Hilf- und Antriebsstrom	enthalten	nicht enthalten
Anwendungsbereich	GEG/FFVAV	CO2KostAufG
Emissionsfaktor CO ₂	199 g/kWh	0,267 kg/kWh

Datenbasis FW 309-1: Betriebsjahr 2020-2022 (letzte Zertifizierung)

Datenbasis CO2KostAufG: Betriebsjahr 2025

Ausgestellt am 16.03.2026 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388
Dipl.-Kfm. (Univ)
Dipl.-Ing. (FH)
Martin Reuter



B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR